

Tips voor het onderhoud van BHV-middelen: praktische oplossingen voor praktische problemen

Het goed organiseren van de bedrijfshulpverlening gaat niet alleen gepaard met opleiden, maar ook met investeren in middelen. Die middelen hebben onderhoud nodig.

Onderhoud is te organiseren en kan vaak plaatsvinden tijdens de onderhoudsprocedures die ook voor bedrijfsmiddelen worden gebruikt.

BHV-middelen

BHV-middelen zijn alle middelen voor de bedrijfshulpverlening in het bedrijf aanwezig zijn. Bijvoorbeeld:

- verbandtrommels
- brandblussers
- communicatiemiddelen
- hulpmaterieel, zoals AED, brancards, adembescherming, e.d.

Het meeste materieel vergt weinig onderhoud. Andere spullen echter moeten nauwgezet en periodiek gecontroleerd en soms zelfs getest worden.

Beperkte houdbaarheid:

Verbandtrommels bevatten veel spullen met een beperkte houdbaarheid. Verbandmiddelen zijn voorzien van een "niet te gebruiken na"-datum (**NTGN**). Dat is een waarborg om de steriliteit te garanderen. De inhoud van verbandtrommels moet periodiek gecontroleerd worden en waar nodig moet tot vervanging (en aanvulling) worden overgegaan.

Om van ieder deel van de inhoud de NTGN-datum vast te leggen gaat te ver. Controleren daarom tenminste eenmaal per jaar de trommels. Let op! Verbandtrommels worden weleens aangesproken om kleine wondjes te verzorgen, waarna de trommels weer worden teruggeplaatst op hun normale plek. De meest eenvoudige oplossing daarvoor is om een extra exemplaar achter slot en grendel te bewaren en er voor te zorgen dat die trommel altijd compleet en inzetbaar is. Als er nu een trommel wordt aangesproken dan kan die omgewisseld worden, waarna de aangebroken trommel wordt aangevuld en als wisselexemplaar de kast in gaat. Het spreekt vanzelf dat die trommel ook in het onderhoud meedraait.

Het onderhoud moet wel zodanig zijn ingericht dat ook tijdens het onderhoud over voldoende trommels beschikt kan worden.

Periodieke inspectie en onderhoud

Brandblusmiddelen moeten tenminste eenmaal per jaar geïnspecteerd worden. Uw brandverzekering stelt dat ook als voorwaarde. Ook hier kan gewerkt worden met wisselexemplaren. Poeder- en schuimblussers kunt u jaarlijks op basis van een onderhoudscontract laten controleren.

De slangen van brandhaspels zijn van rubber of een gelijksoortig materiaal en hebben de neiging om na verloop van tijd te verharderen. Om de haspels in orde te houden is het van belang dat u enkele keren per jaar de kraan opent en ze bijv. 5 minuten laat spoelen.

Rol ze daarbij wel helemaal uit. Dan weet u gelijk of de slangen nog in orde zijn en dat het stilstaande water in de slang ververst wordt. U kunt meteen vaststellen of afsluiters en kranen nog goed functioneren.

Communicatiemiddelen

Er zijn bedrijven die over bijvoorbeeld portofoons beschikken. Bij apparatuur met batterijvoeding kunnen de batterijen leeglopen. Tegenwoordig zijn er steeds vaker batterijen die constant de batterij oplaadt. Ga na wat voor batterijen u toepast en ga eventueel over tot vervanging.

Communicatieapparatuur moet echter niet alleen getest worden op de kwaliteit van de batterijen, maar ook op werking. De jaarlijkse BHV-oefening is daar een goed moment voor.

Niets is zo onhandig als blijkt dat de batterijen zijn leeg gelopen.

Neem de apparatuur dus op in een jaarlijks controle- en inspectieprogramma.

Als uw telefooncentrale een noodstroomvoorziening heeft, spreek dan af met de leverancier dat deze zorg draagt voor de periodieke controle van de noodstroomvoorziening.

Overig materieel

Als u behalve de bovengenoemde apparatuur en middelen ook nog andere zaken heeft, dan is het verstandig om ook die in een inspectie- en onderhoudsprogramma op te nemen. Een hele praktische manier om dat te regelen is het opnemen van die activiteiten in de veiligheidsrondes die periodiek worden gelopen. Door niet alleen naar de veiligheid op de werkplekken en naar de nooduitgangen te kijken, maar ook het materieel mee te nemen zorgt u er voor dat er vanzelf als regel meer aandacht aan besteed wordt.

Het advies is om planmatig om te gaan met het onderhoud van uw BHV-middelen.

Het opstellen van een jaarlijks controle- en inspectieprogramma voor het onderhouden en inspecteren van de BHV-middelen kan hierbij helpen. Laat dit aansluiten bij zaken die u al doet, zoals periodiek onderhoud van het machinepark, veiligheidsrondes en BHV-oefeningen. Daarmee maakt u onderhoud en inspectie tot een logisch onderdeel van de dagelijkse routine in uw bedrijf.



E.H.B.O. afdeling Veenendaal
www.ehboveenendaal.nl

Basis tekst ontleend aan D.L.J. Speetjens en Nieuwsbrief ARBOned 08-2010

